



Łągów, dnia 07.12.2020 r.

Znak: 5/2020

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „ Analiza wód, ścieków, osadów, piasku i skratek na obiektach zarządzających przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łągów Sp. z o.o.”

WYJAŚNIENIE NR 1 DO TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT ORAZ PROJEKTU UMOWY

W związku z zapytaniem do Zaprośzenia do składania ofert dla ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które wpłynęły do tut. urzędu dniu 07 grudnia 2020r. wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1 Czy jest możliwość montażu autosamplera do poboru ścieków? Czy teren jest ogrodzony, bezpieczny?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest możliwość montażu autosamplera do poboru ścieków lecz koszt montaż jest po stronie Wykonawcy. Teren oczyszczalni jest ogrodzony oraz bezpieczny.

Pytanie nr 2 W formularzu ofertowym nie ma miejsca na wycenę oznaczeń radiologicznych – czy można zmodyfikować formularz?


Odpowiedź: Tak poprawiony formularz ofertowy dołączono do wyjaśnień.

Pytanie nr 3 Wyniki badań radiologicznych dostępne są po 70 dniach. Czy jest możliwość zawarcia takiego zapisu w umowie?

Odpowiedź: W umowie § 3 został dodany punkt w sprawie badań radiologicznych.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część Zaprośzenia do składania ofert.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH ŁĄGÓW Sp. z o.o.
ul. Rynek 62, 26-025 Łągów
NIP: 6572919724, REGON: 362649786
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy
KRS 0000573274, Kapitał Zakładowy 11.050.000,00 zł
tel. 41-343-70-58, fax: 41-343-70-51

Prezes Zarządu

Paweł Kudłacz